



ООО "Водные ресурсы Романово"

ИНН/КПП 4826100454/482601001, ОГРН 1134827007006

р/сч 40702810502380000058 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, к/сч 30101810200000000593,

БИК 044525593

юр.адрес: 398531, Россия, Липецкая обл., Липецкий м.р-н, Ленинский сельсовет с.п., Ленино с., Рудничная ул., зд.1, к.2, этаж 2

почтовый адрес: 398531, РФ, Липецкая обл., Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, ул. Рудничная, здание 1, корпус 2, 2 этаж

тел.: 8-958-189-89 87, e-mail: vodnyeresursy48@yandex.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к централизованной системе водоснабжения

от "22" 01 2023 г.

1. Основание - Заявка на подключение к системе централизованного водоснабжения.
2. Причина обращения - необходимость водоснабжения объекта.
3. Объект «Микрорайон жилой застройки в р-не улиц Шахтерской, Лебедянское шоссе и А/Д Орел-Тамбов, г. Липецк»
- 3.1. Кадастровые номера земельных участков на которых планируется строительство: 48:20:0210601:159
4. Заказчик – ООО СЗ «Ремстройсервис Романово»
5. Срок действия настоящих условий - 5 года
6. Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения – проектируемый трубопровод ПЭ Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:
 - 6.1. Проектом предусмотреть возведение водозабора с расчетной мощностью не менее 4667,5 м³/сутки с последующей передачей возведенного объекта от заказчика в ООО «ВРР»
 - 6.2. Присоединение возможно водопроводом расчетного диаметра из труб марки ВЧШГ или другого материала в соответствии СНиП со сроком службы не менее 50 лет.
 - 6.3. В месте врезки проектируемого водопровода в качестве запорной арматуры проектом предусмотреть колодезную установку задвижек.
 - 6.4. Проектом предусмотреть установку реперных столбов в местах поворота водопроводных сетей и в местах установки задвижек.
 - 6.5. Гарантируемый свободный напор в месте присоединения 1,5 - 2.0 кгс/см². Геодезическая отметка верха трубы определяется проектом.
 - 6.6. Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска) – 4667,5 м³/сутки.
 - 6.7. При проектировании предусмотреть установку индивидуальных приборов в жилых помещениях.
 - 6.8. Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения - в соответствии с требованиями СП и СНиП.
 - 6.9. Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя - предусмотреть в точке подключения поверхности проектируемого трубы водопровода.

Тех.директор
ООО "Водные ресурсы Романово"

Боков Д.Ю.



ООО "Водные ресурсы Романово"

ИНН/КПП 4826100454/482601001, ОГРН 1134827007006

р/сч 40702810502380000058 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, к/сч 30101810200000000593,
БИК 044525593

ор.адрес: 398531, Россия, Липецкая обл., Липецкий м.р-н, Ленинский сельсовет с.п., Ленино
Рудничная ул., зд.1, к.2, этаж 2

почтовый адрес: 398531, РФ, Липецкая обл., Липецкий муниципальный район, сельское
поселение Ленинский сельсовет, ул. Рудничная, здание 1, корпус 2, 2 этаж

тел.: 8-958-189-89 87, e-mail: vodnyeresursy48@yandex.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к централизованной системе водоотведения

от "22" 01 2023 г.

1. Основание - Заявка на подключение к системе централизованного водоотведения.
2. Причина обращения - необходимость водоотведения объекта.
3. Объект «Микрорайон жилой застройки в р-не улиц Шахтерской, Лебедянское шоссе и А/Д Орел-Тамбов, г. Липецк»
- 3.1. Кадастровые номера земельных участков на которых планируется строительство: 48:20:0210601:159
4. Заказчик – ООО СЗ «МКД Романово».
5. Срок действия настоящих условий – 5 лет.
6. Точки подключения к централизованной системе водоотведения – ближайшие колодцы самотечного коллектора.
7. Мероприятия к выполнению Заказчиком, в том числе требования к устройствам и сооружениям для подключения:
 - 7.1. Проектом предусмотреть возведение очистных сооружений с расчетной мощностью не менее 4667,5 м³/сутки с последующей передачей возведенного объекта от заказчика в ООО «ВРР»
 - 7.2. Запроектировать и построить канализационные сети от точки подключения до проектируемых объектов.
 - 7.3. Сети канализации выполнить из труб марки ВЧШГ, имеющих раструбное соединение с профильным резиновым кольцом или из безнапорных полипропиленовых труб с двухслойной сеткой, или поливинилхлоридных труб (ПВХ по ГОСТ 32413-2013).
 - 7.4. На проектируемых канализационных колодцах предусмотреть устройство люков типа Т, выдерживающих транспортные нагрузки (выполненных с применением полимерных материалов по ТУ 4859-002-83356763-2010).
 - 7.5. Разрешенный объем водоотведения по всем участкам не более – 4667,5 м³/сут.
 - 7.6. Отметка лотков в месте (местах) подключения (технического присоединения) к централизованной системе водоотведения – определяется проектом.
 - 7.7. Нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод – качество сточных вод должно соответствовать предельно-допустимым концентрациям основных загрязняющих веществ, сбрасываемых в городскую канализацию.

- 7.8. Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учёта объёма сточных вод предусмотреть устройство канализационного колодца для отбора сточных вод.
- 7.9. Требования по сокращению сброса сточных вод загрязняющих веществ иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов.
- 7.10. Нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод, качество сточных вод после проектируемых локальных очистных сооружений должны соответствовать предельно-допустимым концентрациям основных загрязняющих веществ, сбрасываемых в водоёмы рыбо-хозяйственного назначения согласно СанПиН 2.1.5.980-00.

Тех Директор
ООО "Водные ресурсы Романово"



Д.Ю. Боков