

Общество с ограниченной ответственностью "Лонгричбизнес"

ИНН 4825065704 (КПП): 482601001

Адрес: 398902, Липецкая область, город Липецк, улица Ангарская, владение 55

Р/с 40702810002000031533 в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»

БИК 047888760, к/с 301018103000000000760

тел.:(4742) 70-59-10

Исх. № 85/э от 14.02.2024г.

ООО СЗ «Ремстройсервис Романово»
Директору по строительству
управляющей организации
ООО «Ремстройсервис»
Скопинцеву С.В.

Технические Условия на проектирование присоединения к электрической сети

1. Заявитель: ООО СЗ «Ремстройсервис Романово».
2. Объект: «Микрорайон жилой застройки в районе улицы Шахтёрской, Лебедянского шоссе и а/д Орёл-Тамбов в городе Липецке».
3. Кадастровый номер земельного участка: 48:20:0210601:159.
4. Правоустанавливающий документ: Договор аренды №20/5392-23 от 20.07.2023г.
5. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя: 4 500 кВт.
6. Количество точек присоединения: 4 шт.
7. Категория надежности электроснабжения: II (вторая).
8. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение объекта Заявителя: 10кВ.
9. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2025-2026гг.
10. Точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к сетям организации, выдавшей технические условия:
 - 1) вновь строящаяся РП (РТП) Заявителя РУ-10кВ ввод 1.
 - 2) вновь строящаяся РП (РТП) Заявителя РУ-10кВ ввод 2.
 - 3) вновь строящаяся РП (РТП) Заявителя РУ-10кВ ввод 3.
 - 4) вновь строящаяся РП (РТП) Заявителя РУ-10кВ ввод 4.Распределение мощности определить проектом, при любых режимах мощность не должна превышать 4 500 кВт.
11. Заявитель осуществляет:
 - 11.1. проектирование и строительство РП(РТП) 10кВ;
 - 11.2. проектирование учёта электроэнергии на вводах ВРУ и АВР для многоквартирного дома, на вводе в щит наружного электроосвещения необходим отдельный учет.

- 11.3. учет электрической энергии многоквартирного дома должен удовлетворять требованиям действующего законодательства, должен обеспечивать передачу данных гарантирующему поставщику и проект в данной части должен быть гарантирующим поставщиком согласован.
- 11.4. Перед началом строительства заключить договор технологического присоединения к электрической сети.
12. ООО "Лонгричбизнес" осуществляет:
- 12.1. В рамках договора технологического присоединения реконструкцию ПС 110/35/10кВ Центролит, объем реконструкции определить проектом;
- 12.2. В рамках договора технологического присоединения строительство 4х КЛ 10кВ от ПС 110/35/10кВ Центролит до земельного участка Заявителя к.н. 48:20:0210601:159, объем мероприятий определить проектом.
13. Срок действия настоящих технических условий составляет: 5 лет.

Директор



Качура Э.А.