

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
МБУ «ЛИПЕЦКГОРСВЕТ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МБУ «Липецкгорсвет»
На проектирование сетей наружного освещения
по объекту: «Детский сад на 115 мест, расположенный по адресу: г. Липецк, ул.
Механизаторов, кадастровый номер участка 48:20:0046003:354»
№ 77 Дата 12 декабря 2025г.


Выданы: ООО СЗ «ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ».

Наименование объекта: «Детский сад на 115 мест, расположенный по адресу: г. Липецк, ул.
Механизаторов, кадастровый номер участка 48:20:0046003:354»

Место расположения: г. Липецк, ул. Механизаторов.

1. Место расположения: г. Липецк, ул. Механизаторов (кадастровый № ЗУ 48:20:0046003:13).
2. Точка подключения: от существующего ШУНО, в районе дома ул. Механизаторов, д. 15А, с установкой дополнительного коммутационного оборудования.
3. Условия присоединения: определить проектом.
4. Питающие сети: -----.
5. Импульсная связь: -----.
6. Распределительная сеть: кабелем ВБбШв в земле.
7. Особые условия: -----.
8. Магистральное освещение: кабелем ВБбШв в земле по металлическим опорам светодиодными светильниками производства ООО МСК «БЛ-ГРУПП», ООО МГК «Световые Технологии» или аналог (согласовать с МБУ «Липецкгорсвет»), цветовой температурой 3000К. Мощность светильников, определить проектом.
9. Срок действия технических условий: Два года.
10. Проект согласовать: с МБУ «Липецкгорсвет».

Заместитель директора



Н.А. Белозеров

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА К СЕТЯМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МБУ «ЛИПЕЦКГОРСВЕТ»

1.Получить технические условия на присоединение объекта к сети наружного освещения (СНО) МБУ «Липецкгорсвет».

2.Подключение к электрическим сетям, находящимся на балансе других предприятий согласовать с их владельцами.

3.Проект сетей н.о. согласовать с МБУ «Липецкгорсвет».

4.Электромонтажные работы на объектах производить по согласованию с МБУ «Липецкгорсвет» с уведомлением за двое суток до начала работ.

5.По окончании монтажа провести необходимые испытания и замеры, оформив их соответствующей технической документацией.

6.На проектируемые сети необходимо в обязательном порядке составить исполнительную документацию в соответствии с нормами и правилами.

7.Предъявить смонтированные сети и всю техническую документацию начальнику ОЭС МБУ «Липецкгорсвет» по принадлежности.

8.Подключение объекта к сетям н.о. производится только персоналом МБУ «Липецкгорсвет».

Телефоны и адреса для справок:

1.МБУ «Липецкгорсвет» - ул. Осипенко, 20

- гл. инженер тел. 505-000 доб.101

- производственно-технический отдел (выдача технических условий и согласование проектов) тел.505-000 доб.108

- ОЭС (приемка объекта в эксплуатацию, разрешение на подключение)

ЮЗ ОЭС 505-000доб. 113

СВ ОЭС 505-000доб. 114.